

## 仕様書

### 1 調達物品

蒸気式乾燥機

### 2 納入先、品名及び数量

岩手県立大船渡病院（大船渡市大船渡町字山馬越 10 番地 1） 蒸気式乾燥機 1 台

### 3 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日

### 4 能力・機能

調達物品は下記能力・機能を満たすものとする。

物品	能力・機能
蒸気式乾燥機	(1) 熱源は蒸気であること。 (2) 乾燥容量は 22 kg 以上であること。 (3) 重量は 250～400 kg 程度であること。 (4) 電源は 3 相 200V であること。 (5) 外形寸法は W1000mm×D1600mm×H1900mm 以内であること。

調達物品はエレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 TD6-30GS、又は株式会社山本製作所 I-221S を想定しているが、上記能力・機能と同等以上の品による入札も可とする。

### 5 その他

- (1) 入札金額は梱包運送費、搬入据付費、給排水蒸気接続費、試運転調整費、既存機器処分費等に伴う一切の費用を含むものとする。
- (2) 入札参加業者は岩手県内に本店・支店・営業所または修理拠点があり、機器故障時に速やかな対応が可能であること。
- (3) 機器納入後は必要に応じて職員に対し取扱説明を行うこと。
- (4) 入札参加は納入先の現地確認を行い、納入機器の設置可否について確認のうえ参加すること。